Apparatebestellung
Mess- und Steuereinrichtungen

Netzbetreiberin (VNB)

Installationsbetrieb

SachbearbeiterIn | Bew.Nr.

E-Mail | Tel.

VNB Objekt Nr.
IA Nr. / Jahr /
Meldungs-Nr. VNB

Ort der Installation Strasse | Nr | PLZ | Ort
Parzellen Nr.

Eigentümer Name | Vorname | Sprache ☐ d ☐ f ☐ i
Strasse | Nr. | PLZ | Ort
Telefon | E-Mail

Architekt/-in ☐ Name | Vorname | Sprache ☐ d ☐ f ☐ i
Strasse | Nr | PLZ | Ort
Verwaltung ☐ Telefon | E-Mail

Installation ☐ Neuanlage ☐ Erweiterung / ☐ Rückbau
☐ Bauanschluss ☐ Änderung Temporär ☐ Festanschluss

Installationsbeschrieb

Gebäudeart
Art des Gebäude
Anz. Einheiten/Zähler
Gebäudeteil
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ZEV Ja ☐ Nein ☐

Verbraucher Erzeuger Speicher Gemäss beiliegender Liste ☐

Anzahl	Verbr.	Erzeuger	Speicher	Verbraucher Erzeuger Speicher	VNB Sperrung	Leistung Bezug vom Netz (kVA)	Leistung Abgabe ans Netz (kVA)	Speicher-kapazität (kWh)	Anzahl Aussen-leiter (1-3)

Leistung Total Bezug vom Netz kVA | Voraussichtliche Maximalbelastung Total kVA | aktive Steuerung VNB Ja ☐ Nein ☐
Leistung Total Abgabe ans Netz kVA | ☐ Teilnahme an Systemdiensleistung (Regelenergie) | ☐ mit Herkunftsnachweise (HKN)

Apparatemontagen/demontage bitte 5 Arbeitstage im Voraus schriftlich anmelden (WV-CH 2.5)

Mess- und Steuereinrichtungen ☐ Gemäss beiliegender Liste **Termin-Vorschlag** **zu demontieren** bis **zu montieren** ab

Kunde oder Nutzer und Rechnungsadresse	Stockwerk / Verbrauchs-stelle gem. VNB	Raum-nummer	Tarif	Sich. (A)	Zählernummer VNB	Mont. Ort	ZEV	Anzahl Aussen-leiter (1-3)	neu	vorh.	ausw.	dem.	ummo.
TRE / LSG		Kommando											

Werkkontrolle ab

Gemäss WV-CH 2.5, übernimmt der Elektroinstallateur mit dem Ersuchen die Mess- und Steuerapparate zu montieren, die Verantwortung, dass die Installation ohne Gefahr für Personen und Sachen in Betrieb genommen werden kann. Die Installation ist durch den verantwortlichen Elektroinstallateur in Betrieb zu nehmen. Bei Verdacht auf Vorhandensein von Asbest ist der VNB und deren Beauftragte verpflichtet, die Arbeiten an Mess- und Schaltapparaten umgehend einzustellen. Vereinbarte Termine werden dadurch automatisch verschoben. Der VNB schliesst jegliche Haftung für Schäden, die auf Asbestvorkommen zurückzuführen sind, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich aus.

Bemerkungen:

Datum | Unterschrift | Kontakt am Ort der Installation Mobile

VNB Belange